

## 有機フッ素化合物(PFOS 及び PFOA)の水質検査結果

検査場所:長江浄水場出口

(単位:ng/L)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
5月	<5	<5	<5	<5	<5
8月	5	5	5	<5	<5
11月	<5	<5	<5	<5	<5
2月	<5	<5	<5	<5	<5

・令和6年度2月の水質検査については実施予定です。

※暫定目標値:50ng/L

※検査結果で『<5』との表記は不等号と数字で表し、測定できる最少の濃度である 5ng/L 未満であることを表します。