

設計図書に対する質問・回答書

令和8年8月6日

入札参加業者 様

尾道市上下水道事業管理者職務代理者

尾道市上下水道局長 清玄 智文

(尾道市上下水道局)

工 事 名： 長者原第2配水池外1箇所配水流量計更新工事

工事場所： 尾道市 高須町 外 地内

質問事項	予定している流量計の面間が足りない場合は、フランジ型スパーサーを使用し不足している面間分延長することは可能でしょうか。
回答	フランジ型スパーサーの使用について、新設配水流量計及び既設管路へ不具合が生じないように施し、機能が維持できるものであれば認めます。