

設計図書に対する質問・回答書

令和 8 年 8 月 6 日

入札参加業者 様

尾道市上下水道事業管理者職務代理者
尾道市上下水道局長 清玄 智文
(尾 道 市 上 下 水 道 局)

工 事 名 : 栗原ポンプ場建設工事 (機械)

工事場所 : 尾道市 天満町 地内

質 問 事 項	仕様書第 4 節 No.1, 2 雨水ポンプ 5. 各部の構造 (1) 駆動装置について ①ポンプに使用する電動機は、乾式水中誘導電動機とし、羽根車より下流に配置する。とありますが、羽根車の位置はメーカーにより異なります。ポンプ仕様 (吐出量、全揚程等) に影響がないことから参考にとらえて宜しいでしょうか。 ※揚排水ポンプ設備技術基準・同解説 第 4 章主ポンプ設備 解説図 ポンプゲート構造図では羽根車より上流に配置
回 答	特記仕様書に記載のとおりとする。