

設計図書に対する質問・回答書

令和 8 年 8 月 6 日

入札参加業者 様

尾道市上下水道事業管理者職務代理者

尾道市上下水道局長 清玄 智文

(尾 道 市 上 下 水 道 局)

工 事 名： 栗原ポンプ場建設工事（機械）

工事場所： 尾道市 天満町 地内

質 問 事 項	仕様書第 4 節 No.1, 2 雨水ポンプ 5. 各部の構造 (2) ケーシングについて ②羽根車より上流側に異物の絡みとなるリブなどを設けないこととありますが、揚排水ポンプ設備技術基準・同解説 第 4 章主ポンプ設備、解説図 ポンプゲート構造図と同様であれば宜しいでしょうか。
回 答	特記仕様書に記載のとおりとする。