

設計図書に対する質問・回答書

令和 8 年 8 月 6 日

入札参加業者 様

尾道市上下水道事業管理者職務代理者
尾道市上下水道局長 清玄 智文
(尾 道 市 上 下 水 道 局)

工 事 名 : 栗原ポンプ場建設工事 (機械)

工事場所 : 尾道市 天満町 地内

質 問 事 項	仕様書第 4 節 No.1, 2 雨水ポンプ 14. 特記事項について (1)開札後の事後審査及び機器承諾図書の提出にあたり、以下が証明できる書面を添付し、発注者の承諾を得ること。気中運転、排水待機運転、気水混合排水運転を繰り返しながら 4 時間以上連続運転した運転データおよび排水待機運転 1 時間以上連続した運転データを提出することとありますが、口径、吐出量、全揚程は記載がない為、不問との認識で宜しいでしょうか。
回 答	今回設置を予定しているものと同じ構造・機器の運転データを求めます。