令和8年度(2026年度)毎日検査結果

毎日検査は、水道法で「検査項目」と「基準値」が定められています。

No.1	検 査 項 目	基準値	手崎町　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46	0.53		

No.2	検 査 項 目	基準値	百島町　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.43	0.47		

No.3	検 査 項 目	基準値	木ノ庄町畑　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	1.01	0.93		

No.4	検 査 項 目	基準値	原田町梶山田　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.50	0.79		

No.5	検 査 項 目	基準値	御調町大田　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.48	0.46		

No.6	検 査 項 目	基準値	美ノ郷町中野　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.54	0.69		

No.7	検 査 項 目	基準値	西藤町　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.56	0.62		

No.8	検 査 項 目	基準値	古浜町　給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.35	0.34		

令和8年度(2026年度)毎日検査結果

毎日検査は、水道法で「検査項目」と「基準値」が定められています。

No.9	検 査 項 目	基準値	向東町矢立 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.71	0.73		

No.10	検 査 項 目	基準値	向島町川尻 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.48	0.53		

No.11	検 査 項 目	基準値	瀬戸田町荻 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.39	0.24		

No.12	検 査 項 目	基準値	瀬戸田町高根 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.41	0.30		

No.13	検 査 項 目	基準値	因島椋浦町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46	0.29		

No.14	検 査 項 目	基準値	因島三庄町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.42	0.48		

No.15	検 査 項 目	基準値	因島重井町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.16	0.13		

No.16	検 査 項 目	基準値	向島町岩子島 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし		
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし		
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46	0.51		